



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

г. Норильск

№ 4628/с

«04» октября 2016 г.

При обследовании объектов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 84 «Голубок», юридический адрес: Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 6, по адресу: г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 6, Красноярский край, акт проверки № 4072 от 05.10.2016 г., выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» **предписываю** муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 84 «Голубок» устранить

1. Нарушение п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части наличия на потолочных осветительных приборах в помещении постирочной и гладильной в количестве 6 штук пылевлагонепроницаемой арматуры;

2. Нарушение п. 4.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части устранения - в помещении медицинского блока класса чистоты А (процедурный кабинет) дефектов покрытия деревянных конструкций окон (отслоения покрасочного слоя),

доступности для проведения влажной уборки, устойчивости к обработке моющими и дезинфицирующими средствами;

3. Нарушение п. 4.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» - в части предусмотрения в помещении медицинского блока (изолятор) в месте установки раковины, эксплуатация которой связана с возможным увлажнение стен, отделки керамической плиткой, или другим влагостойким материалом на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см с каждой стороны;

4. Нарушении п. 5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в части оборудования раковин в помещениях, требующих соблюдения особого режима и чистоты рук персонала (процедурный кабинет, кабинет приема врача и медицинской сестры, изолятор) дозаторами с растворами антисептика;

5. Нарушение п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - в части оборудования в помещениях буфетных 13 групп потолочных осветительных приборов защитной светорассеивающей арматурой;

6. Нарушение п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - в части устранения в помещении туалетной комнаты подготовительной группы «Смешарики» дефектов отделки пола в виде частичных сколов облицовочной плитки, отделки потолка в виде отслоения покрасочного слоя;

7. Нарушение п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - в части в помещении буфетной комнаты подготовительной группы «Колокольчики» отделка стен имеет дефекты в виде отслоения покрасочного слоя.

8. Нарушение п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - в части устранения дефектов отделки стен в помещении туалетной комнаты подготовительной группы «Ягодка» в виде частичных сколов облицовочной плитки;

9. Нарушение п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - в части устранения дефектов отделки потолка в помещении буфетной комнаты подготовительной группы «Капельки» в виде отслоения покрасочного слоя, отделки стен в виде частичных сколов облицовочной плитки;

10. Нарушение п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций» - в части наличия маркировки постельного белья в спальном комнате подготовительной группы «Ромашки».

11. Нарушение п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - в части устранения в помещении буфетной комнаты подготовительной группы «Ромашки» дефектов потолка в виде отслоения покрасочного слоя.

12. Нарушение п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - в части устранения в помещении буфетной комнаты старшей группы «Звездочки» дефекты отделки стен в виде частичных сколов облицовочной плитки;

13. Нарушение п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - части устранения в помещении буфетной комнаты младшей группы «Колобки» дефектов отделки стен в виде частичных сколов облицовочной плитки;

14. Нарушение п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - в части устранения в помещении буфетной комнаты младшей группы «Облачко» дефектов отделки стен в виде частичных сколов облицовочной плитки;

Срок исполнения не позднее 04.10.2017 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске, оставляет за собой право на контроль за выполнением настоящего предписания.

Информацию о выполненных мероприятиях представить в срок до 04.10.2017 года в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 31 «А», приемная (5-й этаж) любым способом быстрой связи: по электронной почте и на бумажном носителе (E-mail: norilsk@24.gospotrebnadzor.ru, факс: 462280).

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) влечет за собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 84 «Голубок», в лице руководителя.

Ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Норильске



В.А.Жданов

Отметка о вручении предписания в адрес муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 84 «Голубок»,
«04» 10 2016 г.

*Получено лично
Заведующей МБДОУ
«ДС № 84 „Голубок“ ЗУФ М.В. Сухенская*